



a uso interno DP			Classif	INDICE 650.20	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	Fasc.	ANNO 2026	NUM 97	SUB
------------------	--	--	---------	------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------	-----------	-----

ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO CON EFFETTI DI TITOLO EDILIZIO, ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA IN VARIANTE ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA E COMPORTA APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ.", visti gli elaborati allegati, e in particolare:

- Elaborato grafico Tav.A.06 - Rev1 del 28/06/2023 – Planimetria Stato di Progetto - Rete Fognaria;
- Elaborato grafico Tav.A.06.1 del 06/06/2023 – Schemi vasca di Prima Pioggia e Vasca di laminazione;
- Relazione tecnica generale Rev.2 del 31/08/2023;
- Relazione matrice acqua del 05/06/2023;

Visto:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- la D.G.R. n.3939/1994, direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- L.R. n. 13/2015 che assegna, tra l'altro, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l'espressione del nulla-osta idraulico;
- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;
- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione e il P.S.A.I. approvata dalla Giunta Regionale (D.G.R. 2112/2016);
- Progetto di Variante al PAI Po, adottato con Deliberazione n. 13 del 18 dicembre 2025, da parte della Conferenza Istituzionale permanente e finalizzato ad estendere il PAI medesimo ai territori dei bacini idrografici del Reno, Romagnoli, Conca Marecchia e Fissero, Tartaro, Canalbiano, in cui:
 - trovano applicazione, in via di salvaguardia, le Norme di Attuazione del PAI Po;
 - continuano ad applicarsi le norme dei PAI vigenti ove più restrittive (compreso lo PSAI Reno)

Considerato che l'intervento:

- non prevede interferenza con corsi d'acqua demaniali e rispetta le distanze imposte dal RD 523/1904;
- non prevede interferenza con le fasce fluviali del torrente Quaderna come individuate dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno; (Tavola 2.28)
- rientra nell'ambito di applicazione dell'art.20 (controllo degli apporti d'acqua) delle Norme di PSAI Reno;
- non prevede interferenza con le fasce fluviali del torrente Quaderna come individuate dal Progetto di Variante al PAI Po, adottato con Deliberazione n. 13 del 18 dicembre 2025 (Tav 01 di 03)
- non prevede interferenza con le Aree allagabili del torrente Quaderna come individuate dal Progetto di Variante al PAI Po, adottato con Deliberazione n. 13 del 18 dicembre 2025 (Tav 01 di 03)

Considerato che:

- il lotto totale del sito è pari a circa mq.3744 mq circa di lotto di intervento risultano mq 2.800 di superfici impermeabili (piazzali, aree di manovra e deposito) pari dunque al 75 % circa dell'intero. Il 25% rimanente è invece costituito da superfici completamente permeabili, a verde.
- nella zona RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) è previsto di progetto a contenimento di eventuali sversamenti accidentali un sistema di raccolta con vasca a tenuta della capacità di litri 800; gli eventuali reflui raccolti saranno smaltiti come rifiuti ai sensi della normativa vigente in materia;
- l'impianto di trattamento acque di Prima Pioggia è costituito dalla sezione di accumulo/sedimentazione (capacità pari a mc.15) dotata di pompa con portata pari a 1.5 litri/sec per il trasferimento alla sezione di disoleazione;
- per il rispetto del principio di invarianza idraulica, relativamente alle acque meteoriche non contaminate e alla seconda pioggia, viene predisposta di progetto manufatto di laminazione I (serbatoio lineare di m.45) dotato in uscita di elettropompa con portata paria 3 litri/sec. con scarico finale in pubblica fognatura;

- il parere favorevole al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 per scarico di Acque di prima pioggia in fognatura da parte di HERA S.p.A. Direzione Acqua – prot 0092192/23 del 17/10/2023

Si rilascia Parere Favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto

L'Ufficio scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti che potranno essere richiesti al tecnico ing. Claudia Manuelli – 051 5276908 - e-mail: claudia.manuelli@regione.emilia-romagna.it).

Distinti Saluti.

Il Dirigente ad *interim*
Ing Davide Parmeggiani
(*firmato digitalmente*)

Visto: il Responsabile del Procedimento

Ing. Claudia Manuelli

(*firmato digitalmente*)