



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI
BOLOGNA

Ufficio Prevenzione incendi
com.bologna@cert.vigilfuoco.it

Pratica PI n. **86739**

Rif. Prot. Richiesta n.26243

Allo SUAP di CASTEL SAN PIETRO TERME

p.c. Al Sindaco del Comune di
CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

Oggetto: **Valutazione del Progetto** relativo all'attività sita in:
Fraz. Osteria Grande – Via Sardegna
40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
Ragione Sociale: HERA S.P.A.
Attività del DPR 151/11 n.:

34.2.B Depositi di carta, cartoni con quantitativi in massa superiori a 5.000 e fino a 50.000 kg

In esito all'istanza presentata con prot. n. 26243 del 13.09.2023 ai sensi del D.Lgs. 8.3.2006 n. 139 e dell'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, tendente all'ottenimento della **valutazione del progetto** relativo all'attività citata in oggetto, esaminati gli elaborati grafici e la relazione tecnica allegati, **trasmessi per via telematica e che costituiscono parte integrante della presente nota**, per quanto di competenza si esprime, ai soli fini antincendio, **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** alla realizzazione del progetto dell'attività (nuovo insediamento- **isola ecologica con stoccaggi esterni**) purché, oltre a quanto previsto nella documentazione presentata, siano osservate tutte le norme di sicurezza antincendi applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione allegata, e vengano attuate le sotto elencate prescrizioni e condizioni:

Dovrà essere integralmente rispettato quanto richiesto dal D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., in particolare:

- Con riferimento alle modalità di stoccaggio in baie all'aperto e sotto tettoia, le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere dotate di segnaletica di sicurezza riportante la natura e la pericolosità dei rifiuti.
- Prima dell'inizio dell'attività, dovrà essere redatto il documento di valutazione del rischio Atex, sulla protezione contro i rischi di esplosione negli ambienti di lavoro e la relativa zonizzazione.

A lavori ultimati e comunque prima dell'esercizio dell'attività, ai sensi all'art. 4 del D.P.R. 151/2011, dovrà essere presentata la SCIA a firma del responsabile dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione conforme a quanto specificato nell'allegato II al D.M. 07.08.2012.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica
DCS CLAUDIO CASACCIA
(firmato in forma digitale ai sensi di legge)

p. Il Comandante Provinciale
(Turturici)
Il Dirigente Vicario
Dott. Ing. Paola De Nictolis
(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)